



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК RU.ПБ27.Н000021**

№ **ПС 004341**

Срок действия с 19.12.2019 г. по 18.12.2024 г.

код ОК 034-2014 (ОКПД2)

23.99.19.190

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». ОГРН: 1026900516390. Адрес: 170017, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Телефон: +74822332881; +74822332882; +74822332883. Факс +74822332884. E-mail: tver@dkc.ru

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». ОГРН: 1026900516390. Адрес: 170017, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Телефон: +74822332881; +74822332882; +74822332883. Факс +74822332884. E-mail: tver@dkc.ru

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ27, Орган по сертификации "СибМосТест", 109028, Россия, г. Москва, Покровский Бульвар, д. 8, стр. 2, пом. 9. Телефон: +74955080647. E-mail: info@cmt-sert.ru

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Разделительные перегородки для кабельных линий, состоящие из лотков металлических для электропроводок (ТУ 3449-013-47022248-2004) и огнестойкой плиты толщиной 10 мм из стекло-магнезита DD (ТУ 5742-037-47022248-2013), закрепленные к стене монтажными элементами В5 COMBITECH (ТУ 3449-032-47022248-2012) с шагом крепления 600 мм, выполненные по ТРМ 0002-2019. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. Предел огнестойкости E15.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 0021-С от 17.12.2019 г., ИЛ «СибМосТест», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ25 от 22.10.2018 г.

Представленные документы

Технический регламент ТРМ 0002-2019; ТУ 3449-013-47022248-2004, ТУ 5742-037-47022248-2013, ТУ 3449-032-47022248-2012; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РС 001557 от 04.05.2019 г. по 03.05.2022 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО ССУ «ДЭКУЭС», номер аттестата аккредитации № RA.RU.13ИК54 от 18.04.2016 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

О.О. Коваленко

Эксперт (эксперты)

А.А. Румянцев

